

ЗАМЕЧАНИЯ
к проектам Приказа МЧС «Об утверждении
Формы и Порядка регистрации
декларации пожарной безопасности»
и постановления Правительства РФ
«Порядок проведения оценки пожарного риска»

(в редакциях, полученных 10.11.2008 по электронной почте
от Пресс-службы Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия)

1. В рамках исполнения 116-ФЗ и других нормативных правовых актов Ростехнадзор совместно с МЧС России осуществляет контроль за выполнением процедуры декларирования промышленной безопасности опасных производственных объектов. В состав декларации промышленной безопасности входит комплексная оценка риска аварий, включая аварии с пожаром. Действующие нормативные правовые и нормативно-методические документы регламентируют определение значений индивидуального риска для персонала декларируемого объекта, индивидуального и социального риска для населения, находящегося вблизи объекта. При этом используется единая методология оценки пожарного риска и риска промышленной аварии.

Учитывая вышеизложенное, считаем нецелесообразным проводить повторную оценку пожарного риска для объектов, имеющих декларацию промышленной безопасности, так как проведение такой работы специалистами в области анализа риска является неоправданной дополнительной нагрузкой на предпринимателя.

2. Не четко определены область распространения данного документа, участники правоотношений (по тексту - проектировщик, заказчик проекта, застройщик, собственник и пр.), а также объекты, подлежащие декларированию пожарной безопасности (п. 2 Приложения к Приказу – далее Приложение). Например, проекты дорог федерального подчинения подлежат государственной экспертизе, но на какие нормативы будет оцениваться соответствие, какие пожарные риски будут рассчитываться и, главное, кто (собственник) будет представлять такую декларацию непонятно.

3. П. 11 проекта Порядка проведения оценки пожарного риска противоречит п. 43 ст. 2 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В проекте Порядка необоснованно ограничен минимальный размер группы рискующих в 10 человек. Закон же ФЗ-123 требует соблюдение требований для любых групп рискующих.

Зав. отделом, д.т.н.

М.В. Лисанов

Зав. сектором, к.т.н.

А.И. Гражданкин

Зав. сектором, к.т.н.

В.В. Симакин

С.н.с.

Е.В. Ханин